



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 52-21-83; факс: 53-27-40; телетайп:
154201 "Факел"; E-mail: fire1110@amurtelekom.ru, телефон доверия 53-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, телефон 52-84-31; 226-107

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Поярковский детский сад № 2 «Амурчонок»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Амурской
области по пожарному надзору Чебыкина С.А. от 20.02.2020 № 3 ст. 6 Федерального закона

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин 17 марта 2020 года и с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин 18 марта 2020 года,
проведена плановая выездная проверка Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Поярковский детский сад № 2 «Амурчонок», расположенного по адресу: Амурская
область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 19А, государственным
инспектором Амурской области по пожарному надзору Панасюгиным Александром Сергеевичем,
государственным инспектором Амурской области по пожарному надзору Слугиным Денисом
Владимировичем

совместно с

заведующим МДОУ «Поярковский детский сад № 2 «Амурчонок»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Ивах Ольгой Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии и способы прокладки систем АУПС и СОУЭ не обеспечивают сохранность их работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	31.12.2020	